

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера

С.В. Беляев

" " 2022г.

2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

о строительстве новой разделительной подстанции КТП 2500/6/6 кВ

Существующая сеть КВЛ-6кВ от оп.47 до оп. 143 ВЛ-6кВ ф. У-14 ПС Самусь 35/6 кВ имеет большую протяженность и не обеспечивает качество электроэнергии у потребителей НТСЛ «Спутник».

Основанием для принятия решения о строительстве разделительной подстанции КТП 2500/6/6,3 кВ для электроснабжения потребителей в НТСЛ «Спутник», расположенных в д. Поперечка ЗАТО Северск Томской области являются жалобы населения на низкое напряжение.

Для снижения потерь электроэнергии, повышения надежности электроснабжения и приведения качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144-2013


РЕШИЛИ:

1. Выполнить строительство разделительной подстанции КТП 2500/6/6,3 кВ.
2. Выполнить проект и сметный расчет на строительство.
3. Внести изменения в исполнительную техническую документацию.

Начальник СЭЭ
ООО «Электросети»


В.П. Сычугов

Начальник ПТО
ООО «Электросети»


Е.Ю. Хафизов