


УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера
ООО «Электросети»

 С.В. Беляев

" 20 " 01 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
о реконструкции эл.сети ВЛ-0,4 д.Кижирова 2,72 км на дер.,
инв.№ 304454, 1010300140
(ВЛ-0,4кВ от ТП У-1-5 ф 1).

В связи с необходимостью проведения реконструкции эл.сети д.Кижирова ВЛ-0,4кВ от ТП У-1-5 ф 1.

РЕШИЛИ:


1. Заменить опоры ВЛ-0,4 с выносом их с территории частных владений.
2. Заменить провод неизолированный провод тип А на СИП.
3. Ликвидировать участок ВЛ-0,4 от ТП У-1-5 ф.1 в пролете оп. №13-13/3 проходящий по территории частных владений.
4. Выполнить сметный расчет.
5. Внести изменения в исполнительную техническую документацию.

После выполнения работ внести изменения в исполнительную документацию.

Начальник УРЭЭВТ
ООО «Электросети»

 Е.Н. Литвинович

Начальник ПТО
ООО «Электросети»

 Е.Ю. Хафизов