

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера

С.В. Беляев

" " "

2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  
о строительстве ТП-216

Электрооборудование трансформаторной подстанции ТП-216 входит в состав концессионного объекта «Эл. оборудование ТП-216» инв. № 1010400974. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тракторная, 1/2. Год ввода 1959.

Трансформаторная подстанция ТП-216 предназначена для электроснабжения потребителей в п. Иглаково, г. Северск, ЗАТО Северск, Томской области. Электрооборудование трансформаторной подстанции морально и физически устарело, не отвечает современным требованиям эксплуатации и ремонта, не обеспечивает качество электроэнергии потребителей.

Для снижения потерь электроэнергии, повышения надежности электроснабжения, перераспределения нагрузок и приведения качества электроэнергии у потребителей к требованиям ГОСТ 32144-2013

РЕШИЛИ:

1. Выполнить замену трансформаторной подстанции ТП-216 с установкой новой подстанции типа КТПН с использованием существующих кабельных линий.
2. Выполнить проект и сметный расчет на строительство.
3. Внести изменения в исполнительную техническую документацию.

Начальник СЭЭ  
ООО «Электросети»

 \_\_\_\_\_ В.П. Сычугов

Начальник ПТО  
ООО «Электросети»

 \_\_\_\_\_ Е.Ю. Хафизов