

30 марта 2021 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____

Комиссия в составе:

гл. инженера (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Давыдова Александра Ивановича (ФИО)
нач. ПТО (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Крючкова Дмитрия Юрьевича (ФИО)
мастера (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Попова Сергея Сергеевича (ФИО)

осмотрела объект, подлежащий ремонту, и установила следующее:
для приведения объекта

№ п/п	Наименование объекта	Наименование
1	ВЛ-10кВ от ВЛ- 10кВ ф. ЮЛ-12 до ТП ЮЛ-12-19	Томская область, с. Старая Ювала, ул.30 лет Победы 17/2

в технически исправное для дальнейшей эксплуатации состояние необходимо выполнить следующие работы с использованием следующих материалов:

№ п/п	Состав работ по устранению неисправности или дефекта	Единица измерения	Количество	Примечание
Ведомость работ				
1	Демонтаж опоры с подкосом	шт	1	
2	Демонтаж РЛНД	шт	1	
3	Демонтаж 3-х проводов АС-50	шт	1	
4	Монтаж ж/б опоры с подкосом	шт	1	
5	Монтаж провода АС-50	м	90	
6	Монтаж траверсы	шт	1	
7	Разработка грунта	м3	1,25	
8	Устройство горизонтального заземлителя из полосовой стали 4х50 мм	шт	18	
9	Забивка вертикального заземлителя из круглой стали Ø18мм, L=2,5 м	шт	2	
10	Обратная засыпка грунта	м3	1,25	
11	Вывоз демонтированного оборудования	т	1	
12	Доставка оборудования	т	1	
13	Подключение концов жил кабелей и проводов	шт	9	
Ведомость материалов				
1	Стойка ж/б СВ-110-5-2	шт	2	
2	Узел крепления подкоса У-3	шт	1	
3	Зажим натяжной НБ-2-6	шт	3	
4	Зажим ПС-1-1	шт	3	
5	Изолятор ПС-70Е	шт	6	
6	Зажим аппаратный А2А-50-Е	шт	9	
7	Труба 25мм ГОСТ 3262-76	м	11	
8	Разъединитель РЛНД с приводом	шт	1	
9	Кронштейн РА-1	шт	1	
10	Кронштейн РА-2	шт	1	
11	Траверса ТМ-6	шт	1	
12	Колпачки К-9	шт	6	
13	Полоса стальная 4х50 мм	м	18	
14	Сталь круглая Ø18мм	м	7,5	
15	Эмаль черная ПФ-115	кг	1	

Комиссия: гл. инженер

(должность)

нач. ПТО

(должность)

мастер

(должность)



(подпись)

Давыдов Александр Иванович

(ФИО)

Крючков Дмитрий Юрьевич

(ФИО)

Попов Сергей Сергеевич


(ФИО)

Составил:

Начальник

ПТО

(должность)



(подпись)

Крючков Д.Ю.