



ПРОТОКОЛ
заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области

20.11.2019

№ 22/4

город Томск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

М.Д.Вагина	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – Начальник Департамента тарифного регулирования Томской области
О.Н.Касьянова	Заместитель начальника департамента
Е.В.Захарова	Председатель комитета регулирования естественных монополий
Е.А.Соколова	Председатель комитета регулирования тарифов в сфере теплоснабжения
С.В.Травкова	Председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и обращения с отходами
С.К.Плотников	Председатель комитета информационной работы и регулирования цен (тарифов) социально-значимых товаров и услуг
М.Г.Нечай	Представитель Ассоциации «НП Совет рынка»
С.А.Паньков (право совещательного голоса)	Начальник отдела экономического анализа Томского УФАС России
У.Д.Воропаева	СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ – главный специалист комитета информационной работы и регулирования цен (тарифов) социально-значимых товаров и услуг

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КВОРУМА И ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ:

М.Г.Нечай Представитель Ассоциации «НП Совет рынка»

Кворум Правления имеется.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК» – Черпинский Александр Валерьевич
Директор представительства АО «СО ЕЭС» в Томской области – Пятков Олег Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

6. Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Сибирская Аграрная Группа» к электрическим сетям ПАО «Томская распределительная компания» по индивидуальному проекту.

По вопросу п. 6 Повестки дня об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Сибирская Аграрная Группа» к электрическим сетям ПАО «Томская распределительная компания» по индивидуальному проекту

СЛУШАЛИ: Е.В.Захарову.

В адрес Департамента тарифного регулирования Томской области (далее – Департамент) поступило заявление ПАО «ТРК» № 05/8027 от 27.09.2019 г. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Сибирская Аграрная Группа» объекта капитального строительства «Два ответвления от ВЛ 110 кВ Бройлерная – Малиновка (С-7Б) со строительством двухтрансформаторной подстанции 110/10 кВ 2х16 МВА, расположенных по адресу: Томская область, Томский район, населенный пункт 12 км тракта Томск-Итатка, 2» к электрическим сетям ПАО «ТРК» по индивидуальному проекту.

Присоединение новой подстанции 110 кВ Аграрная ООО «Сибирская аграрная группа» планируется осуществить от воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ С-7 - С-7Б от ПС 220 кВ Восточная. Новая подстанции 110 кВ Аграрная будет иметь двустороннее питание от ответвлений ВЛ, соединяющей ПС 110 кВ Бройлерная и ПС 110 кВ Малиновка.

Департаментом рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого экспертного заключения.

В процессе анализа были использованы следующие материалы, представленные Организацией:

1. Заявление № 05/8027 от 27.09.2019г. об установлении платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение энергопринимающих устройств энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевых организаций в 1 томе на 129 листах (далее – заявление от 27.09.2019) (вх. № 6-680 от 27.09.2019г.).

2. Письмо от 30.09.2019 № 05/8069 (вх. № 53/3250 от 30.09.2019) о направлении информации на электронном носителе.

3. Письмо от 14.10.2019 № 05/8515 о предоставлении дополнительных материалов (далее – письмо от 14.10.2019) (вх. № 53/3411 от 14.10.2019).

4. Письмо от 16.10.2019 № 05/8590 о направлении дополнительных сведений на электронном носителе (далее – письмо от 16.10.2019) (вх. № 53/3443 от 16.10.2019).

5. Письмо от 21.10.2019 № 05/8727 о направлении дополнительных сведений (далее – письмо от 21.10.2019) (вх. № 53/3524 от 22.10.2019).

6. Письмо от 08.11.2019 № 05/9364 о предоставлении информации (далее – письмо от 08.11.2019) (вх. № 53/3829 от 08.11.2019).

7. Письмо от 12.11.2019 № 00037-ТО о рассмотрении вопроса (далее – письмо от 12.11.2019) (вх. № 53/3894 от 13.11.2019).

8. Письмо от 14.11.2019 № 05/9520 о предоставлении информации (далее – письмо от 14.11.2019 № 1) (вх. № 53/3908 от 14.11.2019).

9. Письмо от 14.11.2019 № 05/9521 о предоставлении информации (далее – письмо от 14.11.2019 № 2) (вх. № 53/3909 от 14.11.2019).

В соответствии с подпунктом 3) пункта 7 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17, (далее - Методические указания) органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов по обращению сетевой организации утверждается плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в случаях, предусмотренных Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, (далее - Правила технологического присоединения) в соответствии с главой V Методических указаний.

В соответствии с пунктом 40 главы V Методических указаний плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций по индивидуальному проекту устанавливается только при наличии оснований, предусмотренных главой III Правил технологического присоединения.

Пунктом 28 главы III Правил технологического присоединения определены следующие Критерии наличия технической возможности технологического присоединения:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение

условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В соответствии с пунктом 29 главы III Правил технологического присоединения в случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

Пунктом 30 Правил технологического присоединения определено, что в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

В качестве обоснования установления платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, указанных в заявке, к электрическим сетям ПАО «ТРК», по индивидуальному проекту, организация указывает на несоблюдение Критерия, предусмотренного подпунктом в) пункта 28 Правил технологического присоединения, а именно:

В письме от 14.11.2019 № 1: «Так, при реализации технологического присоединения ПС 110 кВ Аграрная требуется выполнение работ на ПС 220 кВ Восточная, принадлежащей вышестоящей сетевой организации, в связи с тем, что на ПС 220 кВ Восточная необходима реконструкция или расширение (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства».

В соответствии с пояснениями ПАО «ТРК» реализация мероприятий по реконструкции или расширению (сооружению новых) объектов электросетевого хозяйства на ПС 220 кВ Восточная обусловлено необходимостью выполнения требований к оснащению линий электропередач и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 (далее – Требования к оснащению линий электропередачи).

По результатам анализа представленных материалов Департаментом выявлено, что в соответствии с Техническими условиями, разработанными на основании заявки от 07.05.2019 №05/3701 (от 07.05.2019 №М2/ЗТП/1199) и являющимися неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от №5/19-ТП-М2 объектов электросетевого хозяйства ПАО «ТРК» к существующим электрическим сетям ПАО «ФСК» (ПС 220 кВ Восточная), (далее – Технические условия, выданные ПАО «ФСК») выполнение мероприятий по основному (первичному) электротехническому оборудованию, также как и выполнение мероприятий по оборудованию систем технологического управления не требуется.

Департамент отмечает, что Технические условия, выданные ПАО «ФСК», согласованы Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ 28.05.2019, в то время как Требования к оснащению линий электропередачи вступили в силу 26.05.2019. Таким образом, Эксперты делают вывод о том, что требования приказа Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 были учтены Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ при согласовании Технических условий, выданных ПАО «ФСК».

В связи с тем, что ПАО «ФСК» подтверждает отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства, на которые указывает ПАО «ТРК» в своих пояснениях, Департамент делает вывод о соблюдении Критерия, предусмотренного подпунктом в) пункта 28 Правил технологического присоединения и о наличии технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке.

Эксперты также не подтверждают обязательства ПАО «ТРК» для подачи заявки на технологическое присоединение к сетям смежной сетевой организации ПАО «ФСК».

В соответствии с пунктом 41 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана подать заявку на технологическое присоединение к сетям смежной сетевой организации в следующих случаях:

1) сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее объектам электросетевого хозяйства, и (или) объем максимальных мощностей

присоединяемых объектов, указанных в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее объектам электросетевого хозяйства, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей или в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных обязательными требованиями;

2) для обеспечения присоединения объектов заявителя установлена необходимость проведения предусмотренных подпунктами «в» - «д» и «ж» пункта 25 Правил технологического присоединения мероприятий на объектах смежной сетевой организации, не влекущих изменения значений величины максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении.

По части оснований, указанных в пункте 1, Департамент сообщает следующее.

В пояснениях ПАО «ТРК», представленных в письме от 08.11.2019, организация указывает, что основанием для подачи заявки в смежную сетевую организацию ПАО «ФСК» является превышение объема максимальной мощности, в соответствии с актом фиксации величины максимальной мощности от 01.07.2013. Однако, по результатам анализа Акта разграничения балансовой принадлежности электросетей № 4 от 18.05.2017 года (ПС 220 кВ Восточная), представленного в письме от 14.11.2019 № 2, Департаментом выявлено отсутствие сведений об объеме максимальной мощности, согласованной сетевой организацией (ПАО «ТРК») и смежной сетевой организацией (ПАО «ФСК») в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей.

Таким образом, сделать вывод о превышении объема максимальной мощности, при условии, что полное использование потребляемой мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных обязательными требованиями, не представляется возможным. Вывод Экспертов, также подтверждается сведениями из акта технических характеристик точек присоединения от 21.08.2019г., являющегося приложением к Договору оказания услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС от 19.12.2015 №139/П, в котором указаны сведения об объеме максимальной используемой мощности по линии С-7 в размере 11,84 МВт (по данным замеров за последние 5 лет), в то время как разрешенная присоединенная мощность определена в размере 94,6 МВА.

По основаниям, указанным в пункте 2, Департамент сообщает следующее.

В пояснениях ПАО «ТРК», представленных в письме от 14.11.2019 № 2, организация указывает, что основанием для подачи заявки в смежную сетевую организацию ПАО «ФСК» является необходимость проведения мероприятий предусмотренных подпунктами «в» - «д» и «ж» пункта 25 Правил технологического присоединения.

Однако в соответствии с Техническими условиями, выданными ПАО «ФСК», для обеспечения присоединения объектов заявителя не предусмотрена необходимость выполнения мероприятий, предусмотренных подпунктами «в» - «д» и «ж» пункта 25 Правил технологического присоединения, на объектах сетевой организации ПАО «ФСК», не влекущих изменения значений величины максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении.

При этом, Департамент отмечает, что в заявке на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ПАО «ТРК», направленной в адрес смежной сетевой организации ПАО «ФСК», в качестве основания указано увеличение объема максимальной мощности.

На основании того, что сведения, обосновывающие необходимость осуществления расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, отсутствуют в представленных документах, Эксперты предлагают принять решение об отказе в утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Сибирская Аграрная Группа» объекта капитального строительства «Два ответвления от ВЛ 110 кВ Бройлерная – Малиновка (С-7Б) со строительством двухтрансформаторной подстанции 110/10 кВ 2х16 МВА, расположенных по адресу: Томская область, Томский район, населенный пункт 12 км тракта Томск-Итатка, 2» к электрическим сетям ПАО «ТРК», по индивидуальному проекту.

ВЫСТУПИЛИ:

Присутствовавшие на правлении Департамента представители: Черпинский А.В. и Пятков О.Н., отметили, что несмотря на отсутствие в Технических условиях, выданных ПАО «ФСК», мероприятий по реконструкции или расширению (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства на ПС 220 кВ Восточная, их реализация требуется в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101.

РЕШИЛИ:

Отказать в утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств АО «Сибирская Аграрная Группа» к электрическим сетям ПАО «Томская распределительная компания» по индивидуальному проекту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

М.Д.Вагина: ЗА

О.Н.Касьянова: ЗА

Е.В.Захарова: ЗА

Е.А.Соколова: ЗА

С.В.Травкова: ЗА

С.К.Плотников: ЗА

М.Г.Нечай: ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь Правления



У.Д.Воропаева

