

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____

Комиссия в составе:

Главный инженер (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Давыдов А.И. (ФИО)
Нач. ЭТС (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Попов С.С. (ФИО)
Инженер ПТО (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Регнер А.Е. (ФИО)

осмотрела объект, подлежащий ремонту, и установила следующее:

ВЛ-0,4 кВ от ТП ЗР-6-4
(наименование объекта)

Томский район
(адрес местонахождения объекта)

№ п/п	Состав работ по устранению неисправности или дефекта	Единица измерения	Количество	Примечание
Ведомость работ				
1	Демонтаж провода	м	9424	
2	Демонтаж опоры	шт.	83	
3	Развозка конструкций и материалов по трассе: одностоечных ж/б	шт.	103	
4	Установка ж/б опоры одностоечной	шт.	29	
5	Установка ж/б опоры одностоечной с подкосом	шт.	28	
6	Установка ж/б опоры одностоечной с двумя подкосами	шт.	6	
7	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	шт.	29	
8	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор	шт.	34	
9	Установка траверсы	шт.	64	
10	Монтаж узла крепления подкоса	шт.	23	
11	Монтаж провода СИП магистраль 4х50	м	2356	
12	Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м	шт.	20	
13	Монтаж зажимов	шт.	44	
14	01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	шт.	20	
15	01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	шт.	20	
16	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ	шт.	1	
17	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт.	20	
Ведомость материалов				
16	Провод СИП 4х50	м	2356	
17	Зажим РА 4х16-35	шт.	25	
18	Зажим промежуточный ЗПН 2200	шт.	40	
19	Зажим ЗОИ 16-95	шт.	40	
20	Круг стальной d-18	м	60	
21	Зажим ПС-2-1	шт.	30	
22	Круг стальной d-10	м	210	
23	Стойка СВ-95-2	шт.	103	
24	Траверса ТК2	шт.	64	
25	Узел крепления подкоса У-52	шт.	40	
26	Наконечник ТА-50	шт.	12	

Комиссия: Гл. Инженер
(должность)

Нач. ЭТС
(должность)

Инженер ПТО
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Давыдов А.И.
(ФИО)

Попов С.С.

(ФИО)

Регнер А.Е.

(ФИО)