

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического директора

ООО "Электросети"

 С.В. Беляев

"14" 01 2025г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ**  
**о строительстве 2 КЛ 10кВ ГПП-701-ТП-285, 2 КЛ 10кВ ТП-327-ТП-301**

В связи с закрытием центра питания ГПП-702

Для перераспределения нагрузок между центрами питания ГПП-701 и ГПП-702

РЕШИЛИ:

1. Выполнить проектно-сметную документацию на строительство 2 КЛ 10кВ ГПП-701 яч.5, 26 - ТП-285 яч.8, 7; 2КЛ 10кВ ТП-327 яч.9, 10 - ТП-301 яч.3, 4.
  2. Выполнить строительство 2 КЛ 10кВ ГПП-701-ТП-285, 2КЛ 10кВ ТП-327 - ТП-301.
  - 3.Внести изменения в техническую документацию.
- После выполнения работ внести изменения в исполнительную документацию.

Начальник СЭЭ

И.о. начальника ПТО



В.П. Сычугов

А.В. Мокров