

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера

С.В. Беляев

" " "

2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
о реконструкции ВЛ-10 кВ № 7

Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ № 7 предназначена для электроснабжения очистных сооружений г. Северск, ЗАТО Северск, Томская обл..

Воздушная линия ВЛ-10 кВ № 7 введена в эксплуатацию в 1970 году. В процессе эксплуатации подвергалась многочисленным ремонтам, имеет множество вставок различного сечения, что снижает эксплуатационные характеристики. В результате долговременной эксплуатации снижена её электрическая прочность. Старые провода не соответствуют требованиям «Правил устройства электроустановок».

Технические характеристики линии не соответствуют нагрузкам, что приводит к снижению качества поставляемой потребителям электроэнергии.

Для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения потребителей

РЕШИЛИ:

1. Заменить на ВЛ-10 кВ № 7 голый провод на СИП.
2. Выполнить проект и локально-сметный расчет на модернизацию.
3. После выполнения работ внести изменения в исполнительную и техническую документацию.

Начальник СЭЭ
ООО «Электросети»

 В.П. Сычугов

Начальник ПТО
ООО «Электросети»

 Е.Ю. Хафизов